



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 15/166-Э

Законному представителю,
директору муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Подсосенская средняя
общеобразовательная школа»
Седых Н.М.

« 22 » ноября 2019 г.
дата составления предписания

Красноярский край, Назаровский район,
с. Подсосное, ул. Школьная, зд.7.
место нахождения юридического лица

Мной, государственным инспектором Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора Гусенковым Владимиром Юрьевичем

(должность Ф.И.О.)

в период с 11 ноября 2019 г. до 22 ноября 2019 года, на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора №5156-р/кр от 14.10.2019г. была проведена внеплановая выездная проверка с целью проверки выполнения мероприятий, предусмотренных п.п. 1-71 ранее выданного предписания №15/068/1-Э от 17.06.2019г., срок исполнения которых истек 17.10.2019г. в отношении

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Подсосенская средняя общеобразовательная школа» (далее по тексту - МБОУ «Подсосенская СОШ»).

Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

В целях устранения выявленных при проведении государственного контроля (надзора) нарушений требований безопасности в области энергетического надзора, зафиксированных в Акте проверки МБОУ «Подсосенская СОШ» от 22.11.2019г № 15/166/5156-р/кр/2019, на основании части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 15.01.2019г. № 13, предписывается:

- принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Не проводится технического обслуживания электрооборудования учреждения	п.1.2.2. ПТЭЭП	15.06.2020г.

2.	Нет бирок на кабелях в шкафу ввода №1	п.2.4.5. ПТЭЭП	15.06.2020г.
3.	Нет бирок на кабелях в шкафу ввода №2	п.2.4.5. ПТЭЭП	15.06.2020г.
4.	В помещении ВРУ нет средств защиты	п.2.2.21. ПТЭЭП	15.06.2020г.
5.	В помещении ВРУ не оборудовано место хранения средств защиты	п.1.3.9. ИПиИ СЗ	15.06.2020г.
6.	Не выполнено уравнивание потенциалов 2-х моек в помещении пищеблока	п.1.7.51. ПУЭ	15.06.2020г.
7.	Не заземлена штепсельная розетка электронагревателя в пищеблоке	п.1.7.51. ПУЭ	15.06.2020г.
8.	Не выполнено уравнивание потенциалов мойки в помещении пищеблока	п.1.7.51. ПУЭ	15.06.2020г.
9.	Монтаж заземляющего устройства здания школы с. Селедково выполнен с нарушениями Правил	п.2.7.2. ПТЭЭП	15.06.2020г.

Нормативная документация:

1. ПТЭЭП - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.);
2. ПУЭ - «Правила устройства электроустановок» (утверждены приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002г., №204);
3. ИПиИ СЗ – «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 года №261);

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 ч.1 КоАП РФ.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен(а):


Директор МБОУ «Подсосенская СОШ» Седых Нина Михайловна

Н.Седых
(подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи предписания: нет

Лицо, вынесшее предписание:

Государственный инспектор Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора Гусенков В.Ю.



Предписание на 2 - х листах для исполнения получено:

Директор МБОУ «Подсосенская СОШ» Седых Нина Михайловна, выписка из приказа от 01.06.2010г. №10 л/с по Управлению образования администрации Назаровского района о назначении на должность директора муниципального образовательного учреждения «Подсосенская средняя общеобразовательная школа».

(указать ф.и.о. и должность законного представителя юридического лица/ ИП, иного уполномоченного должностного лица)



" 22 " ноября 2019г.

Н.Седых
(подпись)

Юрическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.